

岐阜市参ぎ号外  
平成30年7月5日

岐阜市議会議員 各位

市民参画部長

みんなの森 ぎふメディアコスモスの漏水について（ご報告）

みんなの森 ぎふメディアコスモス2階の中央図書館において、下記のとおり漏水が2箇所確認されました。

記

1 発見日時・場所：

平成30年7月5日（木）

①午後2時30分頃

中央図書館（2階）南西（児童レファレンスカウンター前）


②午後5時30分頃

中央図書館（2階）東（ゆったりグローブ内）

（来館者が発見し、可書へ連絡）

※漏水量は、いずれも1分に数滴程度

2 対応等：業者に対し、早急な原因究明とその対策を指示。



2階平面図

漏水箇所

問い合わせ先

市民参画部ぎふメディアコスモス事業課

大塚、山田 058-265-4101